自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180062號00

Certificate No.

茲據 永彰機電股份有限公司 申請自願性產品驗證，審查結果符合規定，准予登錄並依規定使用登錄之主型式及系列型式產品驗證標誌與識別號碼：其登載事項如下：

The application made by _____ for Voluntary Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Certification Mark and the Identification No. V34218 for all registered products. Details of the registration are as follows :

V34218-BSMI

申請人： 永彰機電股份有限公司
Applicant

地 址： 台北市復興北路99號9樓
Address

生產廠場： LSIS CO., LTD.
Factory

廠 址： CHEONGJU 1 PLANT 95, BEAKBONG-RO, HEUNGDEOK-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK-DO, KOREA(SONGJEONG-DONG)
Factory address

產品種類名稱： 大容量無熔線斷路器
Type/name of product

中 文 名 稱 ： 空氣斷路器
Chinese name

英 文 名 稱 ： Air Circuit Breakers
English name

型 式： 【HITACHI】AKN-16D 3P 1600AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)
Type

系 列 產 品 ： 如附件
Series of type

驗 證 標 準 ： IEC60947-2本證書有效期限至107年12月31日止，不得延展（2006年版）
Standards

發證機關(構)： 經濟部標準檢驗局
Certification Body: This certificate shall be issued by the Certification Body.

核可日期：中華民國 Registration date	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)	
有效期限：中華民國 Expiration Date	107	年 (year)	12	月 (month)	31	日 (day)	
發證日期：中華民國 Date of issue	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)	

3027

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼：V345032180062 號 00

Certificate No.

系列型式：
Series of the type

【HITACHI】AKN-06D 3P 630AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-06D 4P 630AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-08D 3P 800AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-08D 4P 800AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-10D 3P 1000AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-10D 4P 1000AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-13D 3P 1250AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-13D 4P 1250AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

【HITACHI】AKN-16D 4P 1600AF, Ics=Icu, 65kA at 500V~220V, 50kA at 690V~550V, Icw=50kA(1s)/42kA(2s)/36kA(3s)

（以下空白）

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180073號00

Certificate No.

茲據 永彰機電股份有限公司 申請自願性產品驗證，審查結果符合規定，准予登錄並依規定使用登錄之主型式及系列型式產品驗證標誌與識別號碼：其登載事項如下：

The application made by _____ for Voluntary Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Certification Mark and the Identification No. V34218 for all registered products. Details of the registration are as follows :

V34218-BSMI

申請人： 永彰機電股份有限公司
Applicant

地 址： 台北市復興北路99號9樓
Address

生產廠場： LSIS CO., LTD
Factory

廠 址： CHEONGJU 1 PLANT 95, BEAKBONG-RO, HEUNGDEOK-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK-DO, KOREA(SONGJEONG-DONG)
Factory address

產品種類名稱： 大容量無熔線斷路器
Type/name of product

中 文 名 稱 ： 空氣斷路器
Chinese name

英 文 名 稱 ： Air Circuit Breakers
English name

型 式： 【HITACHI】AKH-20D 3P 2000AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)
Type

系 列 產 品 ： 如附件
Series of type

驗 證 標 準 ： IEC60947-2本證書有效期限至107年12月31日止，不得延展（2006年版）
Standards

發證機關(構)： 經濟部標準檢驗局
Certification Body: This certificate shall be issued by the Certification Body.

核可日期：中華民國 Registration date	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)	
有效期限：中華民國 Expiration Date	107	年 (year)	12	月 (month)	31	日 (day)	
發證日期：中華民國 Date of issue	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)	

3027

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼：V345032180073 號 00

Certificate No.

系列型式：
Series of the type

【HITACHI】AKH-06D 3P 630AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-06D 4P 630AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-08D 3P 800AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-08D 4P 800AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-10D 3P 1000AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-10D 4P 1000AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-13D 3P 1250AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-13D 4P 1250AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-16D 3P 1600AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-16D 4P 1600AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKH-20D 4P 2000AF, Ics=Icu, 85kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/60kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKS-20D 3P 2000AF, Ics=Icu, 70kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/55kA(2s)/50kA(3s)

【HITACHI】AKS-20D 4P 2000AF, Ics=Icu, 70kA at 500V~220V, 65kA at 690V~550V, Icw=65kA(1s)/55kA(2s)/50kA(3s)

（以下空白）

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180084號00

Certificate No.

茲據 永彰機電股份有限公司 申請自願性產品驗證，審查結果符合規定，准予登錄並依規定使用登錄之主型式及系列型式產品驗證標誌與識別號碼：其登載事項如下：

The application made by _____ for Voluntary Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Certification Mark and the Identification No. V34218 for all registered products. Details of the registration are as follows :

V34218-BSMI

申請人： 永彰機電股份有限公司
Applicant

地 址： 台北市復興北路99號9樓
Address

生產廠場： LSIS CO.,LTD
Factory

廠 址： CHEONGJU 1 PLANT 95,BEAKBONG-RO,HEUNGDEOK-GU,CHEONGJU-SI,CHUNGCHEONGBUK-DO,KOREA(SONGJEONG-DONG)
Factory address

產品種類名稱： 大容量無熔線斷路器
Type/name of product

中 文 名 稱 ：空氣斷路器
Chinese name

英 文 名 稱 ：Air Circuit Breakers
English name

型 式： 【HITACHI】AKH-40E 3P 4000AF,Ics=Icu,100kA at 500V~220V,85kA at 690V~550V,Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/65kA(3s)
Type

系 列 產 品 ：如附件
Series of type

驗 證 標 準 ：IEC60947-2本證書有效期限至107年12月31日止，不得延展（2006年版）
Standards

發證機關(構)： 經濟部標準檢驗局
Certification Body: This certificate shall be issued by the Certification Body.

核可日期：中華民國 Registration date	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)
有效期限：中華民國 Expiration Date	107	年 (year)	12	月 (month)	31	日 (day)
發證日期：中華民國 Date of issue	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)

3027

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180084 號 00

Certificate No.

系列型號：
Series type

【HITACHI】AKH-06E 3P
630AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-06E 4P
630AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-08E 3P
800AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-08E 4P
800AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-10E 3P
1000AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-10E 4P
1000AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-13E 3P
1250AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-13E 4P
1250AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-16E 3P
1600AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-16E 4P
1600AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-20E 3P
2000AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180084 號 00

Certificate No.

(2s)/65kA(3s)

系列型號：
Series type

【HITACHI】AKH-20E 4P
2000AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-25E 3P
2500AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-25E 4P
2500AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-32E 3P
3200AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-32E 4P
3200AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKH-40E 4P
4000AF, Ics=Icu, 100kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-20E 3P
2000AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-20E 4P
2000AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-25E 3P
2500AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-25E 4P
2500AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180084 號 00

Certificate No.

系列型號：
Series type

【HITACHI】AKS-32E 3P
3200AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-32E 4P
3200AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-40E 3P
4000AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
【HITACHI】AKS-40E 4P
4000AF, Ics=Icu, 85kA at
500V~220V, 85kA at
690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/
（以下空白）

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180095號00

Certificate No.

茲據 永彰機電股份有限公司 申請自願性產品驗證，審查結果符合規定，准予登錄並依規定使用登錄之主型式及系列型式產品驗證標誌與識別號碼：其登載事項如下：

The application made by _____ for Voluntary Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Certification Mark and the Identification No. V34218 for all registered products. Details of the registration are as follows :

V34218-BSMI

申請人： 永彰機電股份有限公司
Applicant

地 址： 台北市復興北路99號9樓
Address

生產廠場： LSIS CO.,LTD.
Factory

廠 址： CHEONGJU 1 PLANT 95,BEAKBONG-RO,HEUNGDEOK-GU,CHEONGJU-SI,CHUNGCHEONGBUK-DO,KOREA(SONGJEONG-DONG)
Factory address

產品種類名稱： 大容量無熔線斷路器
Type/name of product

中 文 名 稱 ： 空氣斷路器
Chinese name

英 文 名 稱 ： Air Circuit Breakers
English name

型 式： 【HITACHI】AKS-50F 3P 5000AF Ics=Icu,100kA at 500V~220V,85kA at 690V~550V,Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/65kA(3s)
Type

系 列 產 品 ： 如附件
Series of type

驗 證 標 準 ： IEC60947-2本證書有效期限至107年12月31日止，不得延展（2006年版）
Standards

發證機關(構)： 經濟部標準檢驗局
Certification Body: This certificate shall be issued by the Certification Body.

核可日期：中華民國 Registration date	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)	
有效期限：中華民國 Expiration Date	107	年 (year)	12	月 (month)	31	日 (day)	
發證日期：中華民國 Date of issue	105 (2016)	年 (year)	05 (05)	月 (month)	25 (25)	日 (day)	

3027

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼：V345032180095 號 00

Certificate No.

系列型式：
Series of the type

【HITACHI】AKS-40F 3P 4000AF, Ics=Icu, 100kA at 500V~220V, 85kA at 690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/65kA(3s)

【HITACHI】AKS-40F 4P 4000AF, Ics=Icu, 100kA at 500V~220V, 85kA at 690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/65kA(3s)

【HITACHI】AKS-50F 4P 5000AF, Ics=Icu, 100kA at 500V~220V, 85kA at 690V~550V, Icw=85kA(1s)/75kA(2s)/65kA(3s)

（以下空白）

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼： V345032180100號00

Certificate No.

茲據 永彰機電股份有限公司 申請自願性產品驗證，審查結果符合規定，准予登錄並依規定使用登錄之主型式及系列型式產品驗證標誌與識別號碼：其登載事項如下：

The application made by _____ for Voluntary Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Certification Mark and the Identification No. V34218 for all registered products. Details of the registration are as follows :

V34218-BSMI

申請人：永彰機電股份有限公司
Applicant

地 址：台北市復興北路99號9樓
Address

生產廠場：LSIS CO.,LTD
Factory

廠 址：CHEONGJU 1 PLANT 95,BEAKBONG-RO,HEUNGDEOK-GU,CHEONGJU-SI,CHUNGCHEONGBUK-DO,KOREA(SONGJEONG-DONG)
Factory address

產品種類名稱：大容量無熔線斷路器
Type/name of product

中 文 名 稱 ：空氣斷路器
Chinese name

英 文 名 稱 ：Air Circuit Breakers
English name

型 式：【HITACHI】AKH-63G 3P 6300AF,Ics=Icu,150kA at 500V~220V,100kA at 690V~550V,Icw=100kA(1s)/100kA(2s)/100kA(3s)
Type

系 列 產 品 ：如附件
Series of type

驗 證 標 準 ：IEC60947-2本證書有效期限至107年12月31日止，不得延展（2006年版）
Standards

發證機關(構)：經濟部標準檢驗局
Certification Body: This certificate shall be issued by the Certification Body.

核可日期：中華民國	105	年	05	月	25	日
Registration date	2016	(year)	05	(month)	25	(day)
有效期限：中華民國	107.	年	12.	月	31	日
Expiration Date		(year)		(month)		(day)
發證日期：中華民國	105	年	05	月	25	日
Date of issue	2016	(year)	05	(month)	25	(day)

2017

自 願 性 產 品 驗 證 證 書

Certificate of the Voluntary Product Certification

證書號碼：V345032180100 號 00

Certificate No.

系列型式：
Series of the type

【HITACHI】AKH-40G 3P 4000AF, Ics=Icu, 150kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/100kA(2s)/100kA(3s)

【HITACHI】AKH-40G 4P 4000AF, Ics=Icu, 150kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/100kA(2s)/100kA(3s)

【HITACHI】AKH-50G 3P 5000AF, Ics=Icu, 150kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/100kA(2s)/100kA(3s)

【HITACHI】AKH-50G 4P 5000AF, Ics=Icu, 150kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/100kA(2s)/100kA(3s)

【HITACHI】AKH-63G 4P 6300AF, Ics=Icu, 150kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/100kA(2s)/100kA(3s)

【HITACHI】AKS-40G 3P 4000AF, Ics=Icu, 120kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/90kA(2s)/85kA(3s)

【HITACHI】AKS-40G 4P 4000AF, Ics=Icu, 120kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/90kA(2s)/85kA(3s)

【HITACHI】AKS-50G 3P 5000AF, Ics=Icu, 120kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/90kA(2s)/85kA(3s)

【HITACHI】AKS-50G 4P 5000AF, Ics=Icu, 120kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/90kA(2s)/85kA(3s)

【HITACHI】AKS-63G 3P 6300AF, Ics=Icu, 120kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/90kA(2s)/85kA(3s)

【HITACHI】AKS-63G 4P 6300AF, Ics=Icu, 120kA at 500V~220V, 100kA at 690V~550V, Icw=100kA(1s)/90kA(2s)/85kA(3s)

（以下空白）